



УКРАЇНСЬКА
БУДІВЕЛЬНА
ЕКСПЕРТИЗА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА»
(ТОВ «УКРБУДЕКСПЕРТИЗА»)**

бульв. Лесі Українки, буд. 26, літ. В, 9-й поверх, м. Київ, Україна, 01133
тел.: (+380 44) 286 33 41, 286 48 49; факс: (+380 44) 286 42 36
e-mail: ube@ukrbudekspert.com.ua
www.ukrbudekspert.com.ua

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор ТОВ «Укрбудекспертиза»

К. В. Тарасевич



м. Київ
13 грудня 2013 р. № 3-145-13-ЕП/КО

**ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ
щодо розгляду проектної документації**

За коригуванням проекту

**«Будівництво житлово-торговельного комплексу
з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом
по вул. Петра Дегтяренка, 1**

**(вул. Полярній (в межах вулиць Петра Дегтяренка та Михайла Майорова))
у Оболонському районі м. Києва»**

II черга будівництва.

**II, III, IV, V, VI пускові комплекси (житлові будинки №№ 2, 3, 4, 5
та дитячий дошкільний заклад на 100 місць)**

Категорія складності об'єкта будівництва – V

Замовник будівництва – «Фірма «Інтергал»

Генеральний проектувальник – ТОВ «Майстерня архітектора І. Бикова»

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної безпеки; техногенної безпеки; енергозбереження і може бути затверджена в установленому порядку з такими технічними показниками:

Показники	Одиниця виміру	Кількість, у тому числі по пускових комплексах:						Всього	
		II п. к. Дитячий дошкільний заклад	Житловий будинок № 2	III п. к. ТП № 2	РП-ТП	IV п. к. Житловий будинок № 3	V п. к. Житловий будинок № 4		VI п. к. Житловий будинок № 5
№№ позицій споруд за генпланом		6	2	8-2	7	3	4	5	
Характер будівництва		Нове будівництво							
Площа ділянки	га								4,00
Площа забудови	м ²	851,50	1 720,83	88,20	101,20	895,40	895,40	1 304,00	5 856,53
Ступінь вогнестійкості	ступінь	II	I	II	II	I	I	I	
Поверховість	поверх	2	25	1	1	25	25	25	1/2/25

(продовження див. на звороті)